

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Bytový dům Posuzovaná část: Adresa budovy: Krymská 11, 625 00 Brno		Hodnocení obálky budovy				
Celková podlahová plocha $A_C = 2808.9 \text{ m}^2$		stávající stav		nový stav		
<p>CI Velmi úsporná</p> <p style="text-align: center;">Mimořádně neekonomická</p>		C				
KLASIFIKACE		0,84				
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$		0,42				
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$		0,49				
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,25	0,37	0,49	0,74	0,99	1,23
Platnost štítku do : 10.11.2024			Datum: 10.11.2014			
			Jméno a příjmení: Ing. Renata Topinková			